ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.09.П.009840.10.13** Дата **08. 10. 2013 г.**

На основании заявления № **08255** от **01.10.2013**

Организация-изготовитель: **ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"**
Адрес: 443052, г. Самара, ул. Береговая, 9 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"**
Адрес: 443052, г. Самара, ул. Береговая, 9 А. (Россия)

Наименование продукции: **Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок "Евроразмер"**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 5742-010-21151476 -2013 "Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок "Евроразмер""**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 5742-010-21151476 -2013 "Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок "Евроразмер""**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой плиты, изготовленные из гипса полуводного с минеральными или органическими добавками или без них**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №805/805-ЛСМ-13 от 23.09.2013 г.**

№051952

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов в исследованных образцах продукции составляет (Бк/кг): 122 не более 370 и соответствует 1 классу строительных материалов. При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кальций сульфат дигидрату, кремнию диоксиду(кварц), известняку. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани(силикоз),оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

Область применения: **для устройства ненесущих перегородок и ограждающих конструкций в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами (обыкновенные плиты), а также в помещениях с влажным режимом (гидрофобизированные)**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)"**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Плиты гипсовые пазогребневые для стен и перегородок "Евроразмер"** **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.**
Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ М. П. Сафонкина С.Г. Ф. И. О. **Руднева Е. А.**

Эксперт (эксперты) **Васильева Г. В.**